



Zertifikat

Nummer: 2014/33/001

Auftraggeber:

Entstaubungsgeräte Pulsnitz GmbH
Bahnhofstraße 11, 01896 Pulsnitz, Deutschland

Prüfmuster:

Gesamtgerät (Kompaktsauger)

Bezeichnung: CK 02/4KR (Typbezeichnung)

Filterpatrone R+B Filter GmbH: Typ 901-001-008527

Datum der Prüfung: Juni 2014

Geprüft nach: DIN EN ISO 15012-1

Beurteilung:

Der Kompaktabscheider CK 02/4 KR mit nach Herstellerangaben precoatierten Filterpatronen der Firma R+B wurde gemäß DIN EN ISO 15012-1 auf den erreichbaren Abscheidegrad geprüft. Die Schweißbrauchklasse „W3“ wurde für eine Filterflächenbelastung von 67 m³/m²xh nachgewiesen.

Nummer des Prüfprotokolls: ILK-B-33-14-1867


Bearbeiter

Dipl.-Ing. Madeleine Berger


Fachlich Verantwortlicher

Dipl.-Ing. Ralf Heidenreich

Dresden, 10. Juni 2014

Institut für Luft- und Kältetechnik gemeinnützige Gesellschaft mbH
Bertolt-Brecht-Allee 20 · 01309 Dresden
Telefon (0351) 4081-520 · Telefax (0351) 4081-525 · www.ilkdresden.de

